

## VYSVĚTLENÍ Č. 3 ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

### Zadavatel:

Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČ: 632 17 066, sídlem Teplého 2141, Pardubice 532 20

### Označení veřejné zakázky:

**Rekonstrukce oplocení na západní hranici areálu DPMP a.s.**

Pardubice, 14. února 2024

### Podstata žádosti o vysvětlení

Zadavatel byl při prohlídce místa plnění dotazován na způsob realizace brány, kdy stávající brána o šíři cca 6 m je kotvena přímo do sloupu trakčního trolejového vedení, přičemž nově je požadováno při zachování šířky vrat zavěšení obou vrátní na samostatné sloupky. S ohledem na nutnost dodržení určité vzdálenosti sloupku vrat od stávajícího sloupu trakčního trolejového vedení byla vyjadřována pochybnost, zda je možné dodržet požadovanou šířku 6 metrů.

### Vysvětlení zadavatele:

Zadavatel po opětovném přezkoumání situace na místě sděluje, že trvá jak na požadavku na šířku vrat 6 metrů, tak na požadavku ukotvení obou vrátní do samostatných sloupků. Vratový sloupek přilehlý k trolejovému sloupu bude umístěn na kraj hranolového základu trolejového sloupu, přičemž základ trolejového sloupu může být částečně ubourán. Druhý vratový sloupek (levý při pohledu z areálu ven) bude umístěn oproti stávající poloze vně prostoru stávajících vrat tak, aby byla dodržena šířka vrat (vnitřní vzdálenost mezi sloupky) 6 metrů.

Dopravní podnik města Pardubic a.s.